



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Волгоградской области
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/10-10-22

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«04» марта 2022г.

г. Волгоград
(место выдачи)

При проведении плановой документарной проверки

(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)

с «14» февраля 2022г. по «04» марта 2022 г. (документы и сведения, представленные контролируемым лицом (вх.№8709 от 25.02.2022г)).

в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №350 Дзержинского района Волгограда»
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: 400137, г.Волгоград, б-р 30-летия Победы, д. 70, к.а.
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: - п. 2.7.4- не проводится 1 раз в 10 лет обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, на основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 28 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание

(п.2 ч.1 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или пп.4 части 4 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»)

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

№. п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	До 15.08.22г

Информацию об исполнении настоящего Предписания до указанного срока, можно представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований предписания:

1. Документы, подтверждающие выполнение предписания.


Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю:

муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №350 Дзержинского района Волгограда"

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке и сроки, предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Ведущий специалист — эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков		Климова Анастасия Сергеевна
<small>(должность лица, указанного осуществлять)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(фамилия, имя, отчество)</small>

Предписание получено « 04 » 03.2022 г.

Заведующий МОУ Детский сад № 350

должность



подпись

Клементьева Е.Г.

Ф.И.О.